



Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  
Gerencia de Proyectos y Obras

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Carta N° 3715-2023-EO

Lima, 11 de agosto de 2023

Señores  
FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS  
Av. Del Ejército 1180 Of. 1004  
Magdalena del Mar

Asunto : Aprobación de válvula mariposa marca FAF conforme a Especificación Técnica SEDAPAL CTPS-ET-016



Referencia : Carta No.055-2023/FES S.A.C/AA  
Informe Técnico No.2551-2023-EO/EPJ

Registro (93830)

Teniendo en cuenta el Informe Técnico No.2551-2023-EO/EPJ, se verificó la documentación alcanzada donde presentan cuadros comparativos indicando el cumplimiento de la Especificación Técnica SEDAPAL para las válvulas mariposa donde se pide el Certificado de conformidad de producto conforme a la norma EN 1074-1 y 2 y la certificación para uso en agua potable.

A continuación se enumera la documentación revisada incluyendo el Certificado de Conformidad actualizado:

- Certificado de Conformidad No. 16/12-ZGP-803 emitido por ZIK conforme a HRN EN 1074-1 :2022 HRN EN 1074-2:2002 y HRN EN 1074:2/A1:2008 otorgado a FAF VALVE COMPANY para la planta ubicada en Kazan Sanayi Bolgesi Fatih Mahallesi, Serdaroglu Sokak No.4 Pk:06980, Kazan – Ankara – Turquía.
- WRAS Approved Product Certificado No.2305055 otorgado a Válvulas mariposa modelo FAF 3800.
- Cuadros comparativos de válvula Modelo 3800 marca FAF según la CTPS-ET-016

EDWIN PACHECO JARA  
FICHAN° 15026



Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  
Gerencia de Proyectos y Obras

Carta N° 3715-2023-EO

Página 2/2

A continuación se menciona el modelo aprobado incluyendo el alcance de diámetro nominal y presión nominal.

Especificación Técnica SEDAPAL	DN	PN	Modelo/Serie
CTPS-ET-016 Válvula mariposa para agua potable	100 - 2000 mm	PN10, PN16 y PN25	FAF 3800

Para la entrega del producto aprobado deben adjuntar la documentación solicitada en la Especificación Técnica CTPS-ET-016.

La presente carta tiene vigencia hasta el 11.08.2024.

El incumplimiento de cualquier requisito de la Especificación CTPS-ET-016 anula la presente carta de aprobación.

Atentamente,

Paula Olarte Aguilar  
Jefa Equipo Obras

Cc: Archivo

